

Tystysgrif ynni i'w harddangos (DEC)



HM Government

Welsh
Parliament
Ty Hywel
Pierhead Street
Cardiff
CF99 1SN

Cyfraddiad gweithredol

D

Rhif y dystysgrif:

2000-1539-7274-8804-3395

Dilys tan:

28 Chwefror 2024

Cyfanswm yr arwynebedd defnyddiadwy: 16370 metr sgwâr

Cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni

Mae cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni'r adeilad wedi'i seilio ar ei allyriadau carbon deuocsid (CO₂) am y flwyddyn ddiwethaf

Mae sgôr a chyfraddiad gweithredol yn cael eu rhoi i'r eiddo ar raddfa rhwng A (yr allyriadau isaf) i G (yr allyriadau uchaf)

Sgôr nodweddiadol adeilad cyhoeddus yw 100. Mae'r sgôr nodweddiadol hon yn rhoi cyfraddiad gweithredol o D.

Sgôr	Cyfraddiad gweithredol	Yr adeilad hwn	Nodweddiadol
0-25	A		
26-50	B		
51-75	C		
76-100	D	82 D	100
101-125	E		
126-150	F		
150+	G		

Defnydd ynni'r adeilad hwn

Defnydd ynni	Trydan	Tanwyddau eraill
Defnydd ynni blynyddol (kWh/m ² /flwyddyn)	90.01	60.45
Defnydd ynni nodweddiadol (kWh/m ² /flwyddyn)	89.27	130.24
Ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy	0%	0%

Cyfraddiadau gweithredol blaenorol

Dyddiad	Cyfraddiad gweithredol
Mawrth 2023	82 D
Mawrth 2022	83 D
Ionawr 2021	72 C

Cyfanswm yr allyriadau carbon deuocsid (CO₂)

Mae hyn yn dweud faint o garbon deuocsid y mae'r adeilad yn ei allyrru. Mae'n dangos CO₂ mewn tunelli y flwyddyn.

Dyddiad	Trydan	Gwres	Ynni adnewyddadwy
Mawrth 2023	810	192	0
Mawrth 2022	796	223	0
Ionawr 2021	740	134	0

Manylion yr asesiad

Enw'r asesydd: Ian Shaw IEng ACIBSE

Enw'r cyflogwr/enw masnachu: CBRE

Cyfeiriad y cyflogwr/cyfeiriad masnachu: CBRE, Critical Environments Division, London, SE1 0HL

Datganiad yr asesydd: Heb fod yn perthyn i'r deiliad

Cynllun achredu: CIBSE Certification Limited

Dyddiad dyroddi: 23 Ionawr 2023

Dyddiad enwebu: 1 Mawrth 2023

